

Vérification des Exigences Essentielles. Les essais ont été réalisés suivant les Spécifications SLAB100-1 "autorisation de laboratoire de fabricant" et basés sur la norme NF EN ISO/CEI 17025, avec l'aide de la norme EN 303-5 (2012) Chaudières de chauffage - Partie 5.

Verification of Essential Requirements. Tests have been operated according to Specifications SLAB100-1 "autorisation de laboratoire de fabricant" and based on the NF EN ISO/CEI 17025, with the help of EN 303-5 (2012) Heating boilers – Part 5.

ATTESTATION NUMERO 065B (rév.3)

CERTIGAZ, atteste que les appareils mis sur le marché par la Société :
CERTIGAZ, attests that appliances marketed by:

- **Fabricant :** **UNICAL AG**
Manufacturer: **Via Roma 123**
46033 CASTELDARIO (MN) – ITALIA
- **Genre de l'appareil :** **CHAUDIERE A COMBUSTIBLES SOLIDES A**
Kind of the appliance: **ALIMENTATION MANUELLE (BUCHES DE BOIS)**
HEATING BOILERS FOR SOLID FUELS MANUAL
FEED (WOOD LOGS)

Marques commerciales et modèles <i>Trade mark and models</i>	Ont été vérifiés avec le rapport de l'essai <i>Were checked with the test report</i>			Validation du Rapport émis <i>Validation Report issued</i>					
UNICAL	1414401 Cetiat 19CP022.01 rév 1 19CP022.02 rév 1 19CP022.03 rév 1			selon l'autorisation de laboratoire LAB CE Gaz 009 par CERTIGAZ <i>according to laboratory Authorization LAB CE Gaz 009 by CERTIGAZ</i>					
<i>Model</i>	<i>Efficiency Class</i>	<i>Heat Input kW</i>	<i>Efficiency %</i>	<i>Heat Output kW</i>	<i>CO mg/m³</i> <i>10% O₂</i> <i>13% O₂*</i>	<i>OGC mg/m³</i> <i>10% O₂</i> <i>13% O₂*</i>	<i>Dust mg/m³</i> <i>10% O₂</i> <i>13% O₂*</i>	<i>NOx Mg/m³</i> <i>10% O₂</i> <i>13% O₂*</i>	<i>Emission class</i>
NOVAIREX 34 FIREX 2S 34	5	34.2	89.5	30.6	361	1.1	27	180	5
NOVAIREX 45 FIREX 2S 45		45.0	89.1	40.1	469 341*	10 7.3*	25 18*	183 133*	
NOVAIREX 55 FIREX 2S 55		55.2	89.1	49.1	367 267*	11 8*	27 19*	189 137*	

Sont conformes aux exigences essentielles de la EN 303-5 (2012) Chaudières de chauffage – Partie 5.
Are in conformity with the essential requirements of EN 303-5 (2012) Heating boilers – Part 5.

Toute reproduction de cette attestation doit l'être dans son intégralité. Reproduction of this attestation must be in full.
Cette attestation est valide jusqu'au 28 septembre 2025. Elle annule toute attestation antérieure.
Validity date September 28, 2025. It cancels any previous attestation.

1/1

Le Directeur Général

Puteaux, le 2 novembre 2022

Claudie CANON