



# Unical®



Komplett GT rendszer, Modulex + primer-kör hidraulikus váltóval



Komplett GTS rendszer, Modulex + primer-kör hőcserélővel



Melléklet a gépkönyvhöz, azaz  
a Telepítési, használati és karbantartási útmutatóhoz

**GARANCIA**  
**KITERJESZTÉSE 10 évre**

## **Modulex GT / GTS komplett rendszer – Garancia kiterjesztése 10 ÉVRE**

A JELEN ÚTMUTATÓ A MODULEX EXT KAZÁN TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓJÁNAK MELLÉKLETE ÉS ANNAK SZERVES RÉSZÉT KÉPEZI.

Kedves Vásárlónk! Köszönjük, hogy az Unical kazánt választotta, és ezen belül is a Modulex GT/GTS komplett rendszer egy termékét.

Tájékoztatjuk, hogy 10 év garanciát nyújtunk a termékre, amennyiben betartják az alábbiakban felsorolt utasításokat és a [www.unical.hu](http://www.unical.hu) honlapon fennlévő gépkönyvben és az 1.Kiegészítő-Útmutatóban és a „Szerviz” fejezetben valamint „A fűtési víz minőségéről” fejezetben található ide vonatkozó előírásokat is.

A Jótállási Jegy érvényességéhez ki kell tölteni annak minden részét, és a kazán gyártási számán kívül, a megfelelő mezőben fel kell tüntetni a hidraulikus leválasztó gyártási számát, vagy a primerkörben elhelyezett lemezes hőcserélő gyártási számát. A Jótállási Jegy egy példányát el kell küldeni az Unical képviselő felé a [kepvislet2@homor.hu](mailto:kepvislet2@homor.hu) címre és a képviselő továbbítja az Unical vállalat részére.

**Felhívjuk a figyelmét arra, hogy végeztesse el a területi vonatkozó jogszabályok által előírt szakemberrel és az UNICAL által megbízott személyekkel az első üzembe helyezés előtti ellenőrzéseket és esetleges javításokat is, és az üzembe helyezést és a rendszeres karbantartási eljárásokat is, mint ahogy az leírásra kerül mind a Jótállási Jegyben, és az unical.hu honlapon található gépkönyvben és az 1.Kiegészítő-Útmutatóban és a „Szerviz” és „A fűtési víz minőségéről” fejezetben található ide vonatkozó előírásokban is.**

### **A KITERJESZTETT GARANCIA A KÖVETKEZŐKET TARTALMAZZA:**

Komplett rendszer, aminek részei: MODULEX EXT kazán, primerkör, de a primer-köri szivattyúra nem vonatkozik a 10 évre kiterjesztett garancia, erre 2 év a garancia, és még az alábbiakban felsorolt alkatrészek:

- hidraulikus leválasztó (GT rendszernél)
- lemezes hőcserélő (GTS rendszernél).

**Nem tartalmazza** a normál kopásnak és elhasználódásnak kitett alkatrészeket, mint szűrők, tömítések, lemezes hőcserélő, szivattyú kopás, illetve a törvény által előírt vezérlő és biztonsági berendezések tömítései, mert ezekre lejáratí határidő vonatkozik, illetve engedély meghosszabbítási kötelezettséget írnak elő:

- INAIL 3 utas szelep (az alap-szállítási terjedelemben ez nem érkezik Magyarországra, mert itthon nem kötelező használni)
- Csőkigyó az INAIL nyomásmérőhöz (az alap-szállítási terjedelemben ez nem érkezik Magyarországra, mert itthon nem kötelező használni)
- INAIL hőmérő dugóval (az alap-szállítási terjedelemben ez nem érkezik Magyarországra, mert itthon nem kötelező használni)
- Kiegészítő csonk (az alap-szállítási terjedelemben ez nem érkezik Magyarországra, mert itthon nem kötelező használni)
- Minimum presszosztát kézi visszaállítással (az alap-szállítási terjedelemben ez nem érkezik Magyarországra, mert itthon nem kötelező használni)
- INAIL biztonsági presszosztát (az alap-szállítási terjedelemben ez nem érkezik Magyarországra, mert itthon nem kötelező használni)
- INAIL merülő termosztát (az alap-szállítási terjedelemben ez nem érkezik Magyarországra, mert itthon nem kötelező használni)
- INAIL ellenőrző dugó (az alap-szállítási terjedelemben ez nem érkezik Magyarországra, mert itthon nem kötelező használni)
- M/F csatlakozás (az alap-szállítási terjedelemben ez nem érkezik Magyarországra, mert itthon nem kötelező használni)
- Biztonsági szelep (az alap-szállítási terjedelemben ez nem érkezik Magyarországra, ezt külön kell beszerezni)
- Áramláskapcsoló a kazán leállításához vízellátás megszakadása esetén. (az alap-szállítási terjedelemben ez nem érkezik Magyarországra, ha szükség van rá, akkor ezt külön kell beszerezni)

A Garanciális eljárásokat az Unical vállalat a hiba ellenőrzését követően nyújtja.

Az első 2 évben az Unical javítással vagy cserével szünteti meg a berendezésekben vagy az alkatrészekben esetlegesen fellelt gyári hibákat (a munkadíj és a szállítás az Unical vállalatot terheli).

A harmadik évtől kezdődően az Unical ingyen adja át a hibásnak megállapított cserealkatrészeket (a munkadíj és a szállítás a vevőt terheli).

A berendezés, illetve egy vagy több részének a garancia időszak alatti cseréje nem foglalja magában új garancia időszak kezdetét a cserélt alkatrész miatt.

Alapfeltételek a garancia érvényesítéséhez:

- a kazán telepítése feleljen meg a hatályos Törvényeknek és Szabályozásoknak;
- be kell tartani az Unical vállalat által készített, a [www.unical.hu](http://www.unical.hu) honlapon fennlévő gépkönyvben és az 1.Kiegészítő-Útmutatóban és a „Szerviz” fejezetben és a „A fűtési víz minőségéről” fejezetben található ide vonatkozó utasításokat;
- tilos a berendezést nem rendeltetésszerűen vagy nem előírt módon használni, és tilos a berendezést olyan helyiségekbe telepíteni, amelyek nem felelnek meg az előírt feltételeknek;
- az eljárásokat csak az Unical szakemberei végezhetik el;
- eredeti Unical cserealkatrészeket kell használni;
- a villamos hálózatnak megfelelően és hibamentesen kell működnie;
- ne legyenek korrózió által okozott sérülések, lerakódások és/vagy kóbor áram által okozott károk, agresszív tulajdonságú víz és savas víz által okozott sérülések, iszap vagy vízkő lerakódások;
- megfelelően működjenek a kémények, füstcsövek és azon berendezés részei, amire a kazánt csatlakoztatták;
- a vízkezelést a hatályos előírások szerint kell elvégezni.

## **ELŐÍRT ÉVES ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁSI ELJÁRÁSOK:**

- Palást felnyitása és leszerelése, légheszívó kamra szűrőinek tisztítása.
- Ventilátorok leszerelése és tisztítása.
- Égők kiszérése és tisztítása, a zárótömítés cseréjével együtt.
- Elektródák állapotának ellenőrzése, és szükség esetén cseréjük.
- Kazántest égéstermék oldali csatornáinak ellenőrzése, és szükség esetén tisztításuk.
- Kondenzvíz elvezetés és leeresztés ellenőrzése.
- Leszerelt részek visszaszerelése az egyes égők beállításával és kalibrálásával együtt.
- Kazán vezérlő- és biztonsági szervei működésének ellenőrzése.
- Kazán füstelemzése.
- bővebb info a [www.unical.hu](http://www.unical.hu) honlapon fennlévő gépkönyvben és az 1.Kiegészítő-Útmutatóban és a „Szerviz” fejezetben és a „A fűtési víz minőségéről” fejezetben található ide vonatkozó utasításokban.

## **A TERMÉK BEAZONOSÍTÁSÁHOZ VEGYE FEL A KAPCSOLATOT:**

**Unical AG S.p.A.**

46033 Casteldario - Mantova - Olaszország

tel. +39 0376 57001 - fax +39 0376 660556

info@unical-ag.com - [www.unical.eu](http://www.unical.eu) , illetve az Unical Magyarországi képviselőjével, [www.unical.hu](http://www.unical.hu)

**A GARANCIA ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ** be kell tartani a tárgyra vonatkozó összes hatályos törvényt, előírást és szabályozást. Ezeknek az előírt törvényeknek, előírásoknak és szabályozásoknak be nem tartása a Garancia elvesztését vonja maga után.

# Unical<sup>®</sup>



[www.unical.eu](http://www.unical.eu)

**Unical AG SpA** 46033 Casteldario - Mantova - Olaszország - tel. +39 0376 57001 - fax +39 0376 660556  
info@unical-ag.com - export@unicai-ag.com - www.unical.eu

Az Unical vállalat nem tekinthető felelősnek a kézikönyvben lévő esetleges pontatlanságokért,  
ha azok nyomdai vagy átírási hibának tudhatók be.  
A vállalat továbbá fenntartja magának a jogot, hogy elvégezze a hasznosnak vagy szükségesnek ítélt változtatásokat  
az alapvető tulajdonságok megváltoztatása nélkül.

CE 00335622 - 1. kiadás: 2015/05