SPK 115 - 300 gázkazán földgázfogyasztás adatai, munkadíjak Alap + Tűztér és várható körül-belüli vegyszer szükséglet		
Amennyiben a 100% teljesítményen mért tényleges gázfogyasztás nem kevesebb,		
A) mint a -10%-os érték	normál tisztítás elegendő	Munkadíj 95.000,- Ft + 85.000, -Ft nettó + A - B vegyszer (kb. 6 - 8 liter)
B) mint a -20%-os érték	fokozott tisztítás elegendő	Munkadíj 95.000,- Ft + 95.000, -Ft nettó + A - B vegyszer (kb. 8 - 12 liter)
C) mint az -30%-os érték	erőltetett tisztítás szükséges	Munkadíj 95.000,- Ft + 115.000, -Ft nettó + A - B vegyszer (kb. 12 - 20 liter)
D) mint az -50%-os érték	erőltetett-fokozott tisztítás szükséges	Munkadíj 95.000,- Ft + 165.000, -Ft nettó + A - B vegyszer (kb. 20 - 40 liter)
SPK 400 - 600 gázkazán földgázfogyasztás adatai, munkadíjak Alap + Tűztér és várható körül-belüli vegyszer szükséglet		
Amennyiben a 100% teljesítményen mért tényleges gázfogyasztás nem kevesebb,		
A) mint a -10%-os érték	normál tisztítás elegendő	Munkadíj 115.000,- Ft + 115.000, -Ft nettó + A - B vegyszer (kb. 6 - 8 liter)
B) mint a -20%-os érték	fokozott tisztítás elegendő	Munkadíj 115.000,- Ft + 135.000, -Ft nettó + A - B vegyszer (kb. 8 - 12 liter)
C) mint az -30%-os érték	erőltetett tisztítás szükséges	Munkadíj 115.000,- Ft + 165.000, -Ft nettó + A - B vegyszer (kb.12 - 20 liter)
D) mint az -50%-os érték	erőltetett-fokozott tisztítás szükséges	Munkadíj 115.000,- Ft + 195.000, -Ft nettó + A - B vegyszer (kb.20 - 40 liter)

	SPK	115	150	230	300	348	400	500	600
Földgázfogyasztás G20 (ellátás 20mbar) Qn	m^3/h	12,16	14,80	22,63	29,61	36,80	40,18	47,58	58,16
Földgázfogyasztás G20 (ellátás 20mbar) Qmin	m^3/h	3,70	3,70	5,29	6,87	9,52	9,52	12,16	13,22
Földgázfogyasztás G20 (ellátás 20mbar) Qmin - 10 %	m^3/h	10,94	13,32	20,37	26,65	33,12	36,16	42,82	52,34
Földgázfogyasztás G20 (ellátás 20mbar) Qmin - 20 %	m^3/h	9,73	11,84	18,10	23,69	29,44	32,14	38,06	46,53
Földgázfogyasztás G20 (ellátás 20mbar) Qmin - 30 %	m^3/h	8,51	10,36	15,84	20,73	25,76	28,13	33,31	40,71
Földgázfogyasztás G20 (ellátás 20mbar) Qmin - 50 %	m^3/h	6,08	7,40	11,32	14,81	18,40	20,09	23,79	29,08

SPK 115 - 300 gázkazán földgázfogyasztás adatai, munkadíjak Alap + Tűztér 50 % feletti teljesítmény vesztés egyedi árak									
Földgázfogyasztás alapján a tisztítás mértékének a meghatározása									
Földgázfogyasztás G20 (ellátás 20mbar) 1.kaz.tényleges	m^3/h								
Földgázfogyasztás G20 (ellátás 20mbar) 2.kaz.tényleges	m^3/h								
Földgázfogyasztás G20 (ellátás 20mbar) 3.kaz.tényleges	m^3/h								
Földgázfogyasztás G20 (ellátás 20mbar) 4.kaz.tényleges	m^3/h								
Földgázfogyasztás G20 (ellátás 20mbar) 5.kaz.tényleges	m^3/h								
Földgázfogyasztás G20 (ellátás 20mbar) 6.kaz.tényleges	m^3/h								